













ADCCTVS1205-08



12V DC - 5 A

Caractéristiques techniques - technical specifications - technische Daten

					Courant de charge batterie Battery charge Akku Ladung
264 x 196 x 73,80 mm	190-265 V AC	12 V DC + 15 %	5 A	60 W	600 mA
 40	 2,5 mm <sup>2</sup>	 1,60 kg	 0 - 40 °C		
Protection fusibles en verre contre les sur-intensités et les courts-circuits Protection against short circuit and overcurrent is provided by glass fuses Schutz vor Überstrom und Kurzschluss durch Glassicherungen gewährleistet					
 Batterie non fournie / max. 1 x 7 Ah Battery not included / max. 1 x 7 Ah Akku nicht in Lieferumfang / max. 1 x 7 Ah					



<b>A</b>	LED verte green LED grüne LED	Présence secteur Mains on Netz vorhanden
<b>B</b>	LED verte green LED grüne LED	Présence 12 V DC 12 V DC output 12 V DC vorhanden
<b>C</b>	LED orange orange LED orange LED	Etat de la batterie Battery status Akkuzustand



1	Sélecteurs de sortie Output switches Ausgangsschalter
2	Fusibles (250 V - 1 A) Fuses (250 V - 1 A) Sicherungen (250 V - 1 A)
3	LEDs allumées si sélecteurs de sortie sur ON LED's lighten if output switches = ON LED's leuchten wenn Ausgangsschalter = ON
4	Borniers de sortie Output terminal block Ausgangsklemmen
5	Bornier secteur Mains screw terminal Netzklemmen
6	Contact auto-protection Tamper contact Sabotagekontakt
7	Connexion de la batterie Battery connection Akku Anschluss

## Etat de la batterie - Battery status - Akkuzustand

LED clignotante LED is flashing LED blink	Batterie en charge Battery is charging Akku wird geladen
LED éteinte LED off LED aus	Batterie absente / Batterie chargée No battery / Loaded battery Akku nicht vorhanden / Akku komplett geladen

Anomalies - Defaults - Fehler	Causes - Ursachen	Operations - Beseitigung
- Aucune LED n'est allumée	- Problème au niveau de l'alimentation secteur - La batterie est déchargée	- Vérifier l'alimentation secteur - Vérifier l'état de la batterie - Vérifier la connexion de la batterie
- No LEDs are on	- Power supply problem - Discharged battery	- Check mains supply - Check battery status - Check battery connection
- Keine LED leuchtet	- Versorgungsproblem - Akku entladen	- Netzversorgung prüfen - Akkuzustand prüfen - Akkuanschluss prüfen
- LEDs platine d'alimentation (3) éteintes (voir schéma et tableau page précédente)	- Court-circuit de l'installation - Sur-intensité de l'installation - Sur-intensité au niveau des sorties - Mauvais positionnement des cavaliers	- Vérifier le câblage de votre installation - Vérifier le positionnement des cavaliers sur ON - Vérifier l'état du fusible
- LEDs from main circuit board (3) are off (please refer to figure and table on previous page)	- Short-circuit - Overcurrent - Overcurrent on the outputs - Incorrect setting of the jumpers	- Check the wiring of your installation - Check jumper configuration: ON is correct - Check if the fuse is intact
- LEDs der Netzteilplatine (3) sind aus (Siehe Bild und Tabelle auf der vorigen Seite)	- Kurzschluss - Überstrom - Überstrom an den Ausgängen - Falsche Einstellung der Steckbrücken	- Verkabelung der Installation überprüfen - Konfiguration der Steckbrücken überprüfen: ON ist die richtige Positionierung - Sicherung überprüfen
- LEDs verte (secteur) et orange éteintes - LED verte (12 V DC) allumée	- Problème au niveau de l'alimentation secteur	- Vérifier l'alimentation secteur
- Green (mains) and orange LEDs are off - Green LED (12V DC) is on	- Power supply problem	- Check mains supply
- Grüne (Netz) und orange LEDs aus - Grüne LED (12V DC) leuchtet	- Versorgungsproblem	- Netzversorgung prüfen
- LED orange éteinte (dans le cas d'une batterie en charge)	- Défaillance de la batterie	- Vérifier le branchement de la batterie - Vérifier la polarité
- Orange LED is off (while battery is charging)	- Battery failure	- Check correct battery connection - Check polarity
- Orange LED ist aus (während der Akku geladen wird)	- Akkuausfall	- Akkuanschluss sicherstellen - Polarität überprüfen

# Instructions Générales / General installation instructions / Allgemeine Anweisungen vor der Montage

## FR

- Lire attentivement cette notice avant mise en service et utilisation.
- Utiliser ce matériel pour une application adaptée, uniquement en intérieur.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une utilisation contraire aux dispositions de sécurité.
- Le montage, la maintenance et les réparations doivent être réalisés par un personnel spécialisé et autorisé.
- La mise en œuvre est très simple, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont des conditions essentielles pour garantir un fonctionnement parfait.

## EN

- Read carefully this user guide before activating and using.
- Use this equipment only for an indoor adapted application.
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damage caused when usual security requirements are not fulfilled.
- Mounting, maintenance and repair must be carried out by a skilled and authorized staff.
- The commissioning is easy, but a correct handling and an appropriate maintenance are mandatory to keep the power supply working perfectly.

## DE

- Vor der Inbetriebnahme, bitte diese Anleitung sorgfältig lesen.
- Dieses Material nur für vorgesehene Anwendungen im Innenbereich einsetzen.
- Der Hersteller leistet keine Gewähr für Schäden die durch fehlerhafte Montage oder nicht einhalten von Sicherheitsvorschriften entstehen.
- Die Montage, die Wartung und Reparaturen dürfen nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.
- Die Montage ist sehr einfach, aber eine korrekte Verarbeitung und ein entsprechender Unterhalt sind grundsätzliche Bedingungen für eine einwandfreie Funktion.

## Recommandations / Recommendations / Hinweise

### FR

- Ne convient que pour des installations où l'alimentation est connectée en permanence.
- L'alimentation doit être fixée verticalement.
- Veiller à une bonne ventilation de l'alimentation.
- Le réseau électrique alimentant l'appareil doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur de 3 A.
- L'alimentation doit impérativement être connectée à la masse.
- Utiliser du câble de 2,5 mm<sup>2</sup>.

### EN

- Only suited for permanently powered systems.
- Power supply must be mounted vertically.
- Make sure the power supply is well ventilated.
- Mains connection must be protected by a 3 A fuse or breaker.
- It is mandatory to ground the power supply.
- Use 2,5 mm<sup>2</sup> gauge wires.

### DE

- Nur für Einrichtungen mit permanent angeschlossenem Netzladeteil geeignet.
- Das Gehäuse auf einer ebenen, vertikalen Fläche montieren.
- Hohe Temperatur vermeiden: das Gerät muss unbedingt gut gelüftet sein.
- Der Strom muss durch einen separaten Stromkreis ankommen, der durch eine 3 A Absicherung / Schutzschalter geschützt ist.
- Überprüfen Sie ob das Erdkabel an der Gerätefrontseite korrekt angeschlossen ist. Dies ist unbedingt zu beachten!
- 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel benutzen.